

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

01/11/22г.-30/11/22г.

Абонент:ООО "Путилково Сервис"

Договор N:0950137983

Адрес:гoКрасногорск, д.Путилково, д. 24

Тип расходомера:Мастерфлоу

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв= 8.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00299425 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x4475 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2022	66,28	54,49	11,79	1084,3	1062,86	1077,3	1062,43	0	0,43	7,02	5,45	12,556	24	0	
02.11.2022	66,82	54,97	11,85	1078,2	1056,5	1071	1055,99	0	0,51	7,15	5,56	12,548	24	0	
03.11.2022	65,76	53,47	12,29	1077,2	1056,12	1070	1055,81	0	0,31	6,92	5,51	12,997	24	0	
04.11.2022	65,16	52,83	12,33	1062,9	1042,47	1055,9	1042,15	0	0,32	6,93	5,57	12,868	24	0	
05.11.2022	65,37	53,14	12,23	1077,6	1056,8	1070,4	1056,33	0	0,47	6,87	5,46	12,942	24	0	
06.11.2022	64,5	51,84	12,66	1059,8	1039,78	1052,6	1039,42	0	0,36	6,84	5,48	13,174	24	0	
07.11.2022	59,88	48,85	11,03	1037,3	1020,17	1031,3	1019,74	0	0,43	6,92	5,59	11,254	24	0	
08.11.2022	61,33	50,7	10,63	1036,3	1018,46	1030,4	1017,97	0	0,49	7,27	5,81	10,841	24	0	
09.11.2022	72,52	59,74	12,78	801,54	782,83	796,14	783,04	0	-0,21	8,68	6,34	10,037	24	0	
10.11.2022	74	56,23	17,77	562,52	548,9	558,05	549,87	0	-0,97	8,17	5,51	9,778	24	0	
11.11.2022	73,86	56,57	17,29	577,1	563,17	572,62	564,11	0	-0,94	8	5,36	9,763	24	0	
12.11.2022	73,99	56,74	17,25	579,1	565,1	574,64	566,05	0	-0,95	8,01	5,38	9,776	24	0	
13.11.2022	73,05	57,31	15,74	659,98	644,34	655,11	645,12	0	-0,78	7,86	5,31	10,168	24	0	
14.11.2022	66,59	53,82	12,77	948,81	929,79	942,44	929,67	0	0,12	7,19	5,47	11,899	24	0	
15.11.2022	66,37	53,53	12,84	1047,5	1026,71	1040,2	1026,37	0	0,34	7,07	5,74	13,19	24	0	
16.11.2022	71,16	56,62	14,54	1021,6	998,61	1013,4	998,4	0	0,21	7,62	6,14	14,54	24	0	
17.11.2022	74,43	56,53	17,9	907,03	884,81	898,54	885,24	0	-0,43	7,31	5,62	15,868	24	0	
18.11.2022	75,68	57,1	18,58	975,71	951,06	966,13	951,54	0	-0,48	7,02	5,44	17,693	24	0	
19.11.2022	75,25	57,15	18,1	980,65	956,12	971,18	956,49	0	-0,37	6,97	5,38	17,338	24	0	
20.11.2022	74,38	57,26	17,12	967,04	943,35	958,16	943,6	0	-0,25	6,96	5,33	16,179	24	0	
21.11.2022	74,35	57,12	17,23	955,16	931,81	946,42	932,13	0	-0,32	6,96	5,33	16,087	24	0	
22.11.2022	74,38	56,91	17,47	896,78	874,79	888,56	875,22	0	-0,43	7,07	5,33	15,304	24	0	

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНП	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23.11.2022	74,23	56,12	18,11	775,19	756,31	768,16	756,92	0	-0,61	7,41	5,3	13,73	24	0	
24.11.2022	74,03	56,82	17,21	917,83	895,57	909,48	895,87	0	-0,3	7,33	5,61	15,442	24	0	
25.11.2022	74,14	57,54	16,6	994,51	970,3	985,52	970,41	0	-0,11	6,8	5,45	16,126	24	0	
26.11.2022	73,18	57,36	15,82	1000,5	976,71	991,8	976,7	0	0,01	6,8	5,54	15,468	24	0	
27.11.2022	73,39	56,91	16,48	1008,1	984,12	999,17	984,18	0	-0,06	6,85	5,54	16,245	24	0	
28.11.2022	73,35	57,19	16,16	1007,4	983,35	998,58	983,46	0	-0,11	6,77	5,46	15,911	24	0	
29.11.2022	72,4	56,85	15,55	996,43	973,2	988,04	973,23	0	-0,03	6,82	5,61	15,155	24	0	
30.11.2022	74,15	56,55	17,6	952,56	929,38	943,58	929,62	0	-0,24	7,32	6,09	16,371	24	0	
Итого:				28047	27423,4	27825	27427	0	-3,59			411,248	720	0	
Средние:	70,79	55,6	15,19							7,23	5,55				

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНП	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
31/10/2224:00	58928,82	57568,56	58627,65	57616,47	0	-45,34	633,503	2983	4997
30/11/2224:00	86975,89	84992,05	86452,91	85043,55	0	-48,93	1044,751	3703	4997
Итого:	28047,07	27423,49	27825,26	27427,08	0	-3,59	411,248	720	0

Период нормальной работы 720ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 8710ч

Показания ПУ подпитки на

Дата	Марка прибора учета воды	Номер прибора учета воды	Показания
01 декабря 2022 г.	ВСКМ 20	498311279	00007,673

Представитель Абонента главный инженер
ООО "Путилково Сервис"



____ А.А. Мещеряков



Представитель теплоснабжающей организации